



Tel. 010 353 8111
Fax. 010 352109
Cod. Fisc. 00754150100
Amministrazione
Tel. 010 353 8077 - 8083
8084 - 8284
8293 - 8294
Fax. 010 353 8147

Prof. Mirca ZOTTI
(responsabile Lab. Micologia)
Tel. 010 2999 378
Fax. 010 2999 485
e-mail: mirca.zotti@unige.it

RAPPORTO DI PROVA N.180613

Richiedente: ptech s.r.l.

Campionamento effettuato da: ITA.KAM s.r.l.

Luogo: Catanzaro Lido

Data del campionamento: 11/06/2018

Impianto: punto vendita Q8

Prodotto: biodiesel

Descrizione del campione: liquido di colore giallo paglierino

Quantità di campione: 60 ml

Data di registrazione: 15/06/2018

Data inizio prove: 19/06/2018

Data termine prove: 19/06/2018

PARAMETRO	METODO	UNITA' DI MISURA	RISULTATO
Batteri	IP 385/99	UFC/L	n.d.
Lieviti	IP 385/99	UFC/L	n.d.
Muffe	IP 385/99	UFC/L	65
Totale miceti (lieviti e muffe)	IP 385/99	UFC/L	65
Totale microorganismi	IP 385/99	UFC/L	65

Legenda:

UFC = unità formanti colonie

n.d. = non disponibile

Grado di contaminazione per batteri e miceti espressi in UFC/L

Lieve: da 0 a 400

Media: da 400 a 1000

Alta: oltre 1000

I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione analizzato.

La responsabile del laboratorio di micologia